



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
Ставропольского края
ПРОКУРАТУРА**
г. Лермонтова
ул. Ленина, д. 13
г. Лермонтов, 357340

Заведующему МБДОУ детский сад № 5
«Ласточка» г. Лермонтова

Моргуновой О.А.

02 02.2015 № 07-84-2015

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований противопожарного
законодательства

Прокуратурой г. Лермонтова проведена проверка соблюдения требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в деятельности в МБДОУ детский сад № 5 «Ласточка» г. Лермонтова.

Проверкой установлено, что требования указанного законодательства в МБДОУ детский сад № 5 «Ласточка» г. Лермонтова выполняются не в полном объеме.

В соответствии с п. 3 ст. 24 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан № 5487-1 от 22.07.1993, в интересах охраны здоровья несовершеннолетние имеют право на санитарно-гигиеническое образование, на обучение и труд в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает Федеральный закон «О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные

ВМ № 001784

правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994, руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Проверкой здания установлено следующее:

- в нарушение п. 43 Правил противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее - ППР) пути эвакуации не в полном объеме обозначены стандартными знаками пожарной безопасности;

- в нарушение ч. 1 ст. 151 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123), п. 8.4 СНИП 21-01-97, п. 1.82 СНИП 2.08.02-89 отсутствует противопожарный люк второго типа, ведущий на кровлю.

- в нарушение п. 7-17 СНИП 21-01-97, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 на лестничных клетках отсутствует устройство для самозакрывания и уплотнения в притворах;

- в нарушение п. 1.82 СНИП 2.08.02-89, ст. 151 ФЗ № 123 отсутствует противопожарная дверь в проеме помещения архива.

Выявленные нарушения недопустимы, поскольку нарушают права обучающихся на условия обучения, гарантирующие охрану здоровья.

Причинами и условиями, способствующими допущенным нарушениям является игнорирование соблюдения требований Федерального закона «О пожарной безопасности» сотрудниками МБДОУ детский сад № 5 «Ласточка» г. Лермонтова, а также отсутствие должного контроля с Вашей стороны за деятельностью подчиненных Вам работников.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры г. Лермонтова, заблаговременно уведомив прокурора о дате и времени рассмотрения представления.

2. Незамедлительно принять меры по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих, а именно: устранить выявленные нарушения; усилить контроль за деятельностью подчиненных Вам сотрудников.

3. Решить вопрос о дисциплинарной ответственности, лиц ответственных за соблюдение противопожарного законодательства в МБДОУ детский сад № 5 «Ласточка» г. Лермонтова.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города письменно в установленный законом месячный срок.

Прокурор города
советник юстиции



В.В. Владимиров